

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» марта 2024 г., 41240061000210055517

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому**  
**управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по**  
**Камчатскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» апреля 2024 г., № 2403/002-41/243/ПВПР

(дата составления предписания)

край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Пограничная д. 85, 84152301067, e-mail: ond-  
pk@41.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание**  
**об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 09 » апреля 2024 г., учетный номер 41240061000210055517.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

**Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Петропавловску-Камчатскому УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю (заместитель главного государственного инспектора города Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору) Гриднев Евгений Юрьевич, e-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru, телефон: +74152301067

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. край Камчатский, г Петропавловск-Камчатский, ул Крупской д. 14а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА", адрес юридического лица: 683015, КРАЙ КАМЧАТСКИЙ, ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, КРУПСКОЙ УЛИЦА, 14А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Допущена установка ППКП в объеме лестничной клетки (в помещении №10 первого этажа, согласно технического плана), без выполнения одновременных условий требований нормативных документов. п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Петропавловску-Камчатскому УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю (заместитель главного государственного инспектора города Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору) Гриднев Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F97992E0D5B9B6E6F4D4162FC59C5D2  
Владелец: Гриднев Евгений Юрьевич  
Действителен с 15.08.2023 по 07.11.2024

подпись

заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Петропавловску-Камчатскому УНДиПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю (заместитель главного государственного инспектора города Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору) Гриднев Евгений Юрьевич, e-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru, телефон: +74152301067

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

